

Zgodnie z normą N SEP-E-002 przewody należy zawsze układać w pionowych i poziomych strefach instalacyjnych o szerokości odpowiednio 20 i 30 cm. Zalecane trasy prowadzenia znajdują się w poziomie na wysokości 30cm pod sufitem, 115cm oraz 30cm nad powierzchnią podłogi. Natomiast w pionie należy prowadzić instalację w odległości 15 cm od ościeżnicy lub zbiegu ścian. Wyłączniki oświetlenia umiejscawia się w taki sposób, by środkowa część obudowy nie znajdowała się wyżej niż 115 cm nad powierzchnią podłogi.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-7-701:2010 osprzęt w pomieszczeniach wyposażonych w wanny, natryski itp. winien być w wykonaniu IPX5 i umieszczony poza strefą 0 i 1 a ewentualne oprawy oświetleniowe zabudowywane w 2 strefie ochronnej winny być wykonane w II klasie izolacji.
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 przewody wyrównawcze powinny łączyć części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych oraz części przewodzące obce, jakie mogą znajdować się w pomieszczeniu zawierającym wannę lub natrysk.

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

	– ŁĄCZNIK POJEDYNCZY W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, IP44 W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK SCHODOWY W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK SCHODOWY, IP44 W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, IP44 W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK KRZYŻOWY W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, IP44 W PUSZCZE P/T
	– ŁĄCZNIK ZWIERNY W PUSZCE P/T
	– ŁĄCZNIK ZWIERNY, IP44 W PUSZCZE P/T
Beg.	– ŁĄCZNIK ZWIERNY W PUSZCE P/T Z DODATKOWĄ SEKCJĄ POD STEROWNIK 20104 RADIOWEGO SYSTEMU STEROWANIA BEGHELLI
	– CZUJNIK OBECNOŚCI 180/360 STOPNI Z FUNKCJĄ IMPULSOWĄ 360', BIAŁY, IP54, SUFITOWY, PODTYNKOWY
RE	– ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - ark 1/2
DATA: 12.2018	SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU:	E01
TYP INSTALACJI:	IE

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297