

BUD.A

RYSUNEK ORIENTACYJNY



SYMBOL:	LEGENDA: OPIS:	SYMBOL:	OPIS:
	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	EKS SAP/XX/YY	– ELEMENT KONTROLNO–STERUJĄCY TYPU EKS–4001 lub równoważny
		EWK SAP/XX/YY	– ELEMENT KONTROLNY WIELOWYJŚCIOWY TYPU EWK–4001 lub równoważny
SAP CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU	– CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU typu POLON ALFA 4900 lub równoważna (do zabudowy w portierni)	SYGN. "A" WEWNĘTRZNY	– SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY KAT. "A" I PUSZKĄ PIP–... lub równoważny (wys. montażu h=~2,3m)
UCS CENTRALA STEROWANIA KLAPAMI	– CENTRALA STEROWANIA KLAPAMI P.POŻ. typu UCS 6000 lub równoważna	SYGN. "B" ZEWNĘTRZNY	– SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY KAT. "B" I PUSZKĄ PIP–... lub równoważny (wys. montażu h=~3,5m)
SAP/XX/YY	– WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G–40 lub równoważna	ZASIL. 230V~ 24V CNOBP	– ZASILACZ P.POŻ. TYPU ZSP–135–DR–5A–1 (4A – praca ciągła, 5A – chwilowa) lub równoważny
SAP/XX/YY	– WIELOSENSOROWA CZUJKA DYMU TYPU DUT 6046 Z GNIAZDEM TYPU G–40 ORAZ WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA TYPU WZ–31 lub równoważna	TD	– TRZYMACZ DRZWIOWY 24V – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży architektonicznej – dostosowany do projektowanej stolarki drzwiowej
ROP SAP/XX/YY	– RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU ROP–4001M lub równoważny	24V	– SIŁOWNIK KLAPY P.POŻ. – ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ – parametry wg DTR Producenta i wytycznych branży wentylacyjnej

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e–mail:architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REUMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
ADRES INWESTORA:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szecówka
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Szecówka ul. Zielona 26A; 42–360 Poraj tel. +48 606 135 803
NAZWA RYSUNKU:	RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - ark 2/2
DATA: 12.2018	SKALA: 1:100 — NUMER RYSUNKU: E05
TYP INSTALACJI:	IE

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012

594x297