

Bilan wentylacyjny

Nr. centrali	Nr pom.	Rodzaj pom.	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość Osób	Nawiew		Wywiew	
-	-	-	m2	m	m3	os.	m3/h	w/h	m3/h	w/h
PIĘTRO III										
Centrala 1	3.01	Pokój lekarski	21,08	3,20	67,5	7	210	3,1	210	3,1
Centrala 1	3.02	Gab. Lek. profesora	17,82	3,20	57,0	2	60	1,1	60	1,1
Centrala 1	3.03	Sekretariat med.	9,46	3,20	30,3	1	30	1	30	1
Centrala 1	3.04	Łazienka	3,05	3,20	9,8	-	z pom. 3.05		100	10,2
Centrala 1	3.05	Sala 4 os.	25,69	3,20	82,2	4	200	2,4	100	2,4
Centrala 1	3.06	Sala 4 os.	26,04	3,20	83,3	4	200	2,4	100	2,4
Centrala 1	3.07	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.06		100	9,5
Centrala 1	3.08	Łazienka NP	5,68	3,20	18,2	-	z pom. 3.09		100	5,5
Centrala 1	3.09	Sala 4 os.	24,08	3,20	77,1	4	200	2,6	100	2,6
Centrala 1	3.10	Sala 4 os.	25,64	3,20	82,1	4	200	2,4	100	2,4
Centrala 1	3.11	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.10		100	9,5
Centrala 1	3.12	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.13		100	9,5
Centrala 1	3.13	Sala 4 os.	25,35	3,20	81,1	4	200	2,5	100	2,5
Centrala 1	3.14	Gabinet badań	13,54	3,20	43,3	3	90	2,1	90	2,1
Centrala 1	3.15	Gabinet zabiegowy	27,77	3,20	88,9	-	360	4,1	360	4,1
Centrala 1	3.16	Pom. Przygotowawcze	18,11	3,20	58,0	2	60	1	60	1
Centrala 1	3.17	Pom. Socjalne	12,81	3,20	41,0	3	90	2,2	90	2,2
Centrala 1	3.18	Łoża pielęgniarzek	13,24	3,20	42,4	2	razem z z pom. 3.67			
Centrala 1	3.19	Komunikacja	4,4	3,20	14,1	-	-		-	
Centrala 1	3.20	Łazienka personelu	4,29	3,20	13,7	-	z pom. 3.67		100	7,3
Centrala 1	3.21	Dyżurka oddziałowej	9,82	3,20	31,4	3	90	2,9	90	2,9
Centrala 2	3.22	Łazienka	3,24	3,20	10,4	-	z pom. 3.23		100	9,6
Centrala 2	3.23	Sala 4 os.	25,55	3,20	81,8	4	200	2,4	100	1,2
Centrala 2	3.24	Sala 4 os.	25,85	3,20	82,7	4	200	2,4	100	1,2
Centrala 2	3.25	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.24		100	9,5
Centrala 2	3.26	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.27		100	9,5
Centrala 2	3.27	Sala 4 os.	26,67	3,20	85,3	4	200	2,3	100	1,2
Centrala 2	3.28	Sala 4 os.	26,38	3,20	84,4	4	200	2,4	100	1,2
Centrala 2	3.29	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.28		100	9,5
Centrala 2	3.30	Łazienka	3,3	3,20	10,6	-	z pom. 3.31		100	9,5
Centrala 2	3.31	Sala 4 os.	26,03	3,20	83,3	4	200	2,4	100	1,2

Bilan wentylacyjny

Centrala 2	3.32	Sala 4 os.	26,03	3,20	83,3	4	200	2,4	100	1,2
Centrala 2	3.33	Łazienka NP	5,58	3,20	17,9	-	z pom. 3.32		100	5,6
Centrala 2	3.34	Pokój lekarski	20,63	3,20	66,0	8	240	3,6	240	3,6
Centrala 2	3.35	Sala 2 os.	15,36	3,20	49,2	2	100	2	do pom. 3.36	
Centrala 2	3.36	Łazienka	4,3	3,20	13,8	-	z pom. 3.35		100	7,3
Centrala 2	3.37	Brudownik	6,8	3,20	21,8	-	60	2,8	60	2,8
-	3.38	Pom. Porządkowe	2,26	3,20	7,2	-	-		-	
Centrala 2	3.39	Magazyn bielizny	8,8	3,20	28,2	-	60	2,1	60	2,1
Centrala 2	3.40	WC męski	8,12	3,20	26,0	-	z pom. 3.68		150	5,8
Centrala 2	3.41	WC damski	8,74	3,20	28,0	-	z pom. 3.68		150	5,4
Centrala 3	3.42	Śluza	3,42	3,20	10,9	-	200	18,3	do pom. 3.44	
Wentylator	3.43	Łazienka	4,18	3,20	13,4	-	z pom. 3.44		100	7,5
Centrala 3	3.44	Sala 1 os. Int. Ter.	9,92	3,20	31,7	1	300	9,5	400	12,6
Centrala 2	3.45	Gab. Lek. profesora	18,7	3,20	59,8	3	100	1,7	100	1,7
Centrala 2	3.46	Sekretariat med.	7,78	3,20	24,9	3	100	4	100	4
Centrala 2	3.47	Kuchnia oddziałowa	13,35	3,20	42,7	-	100	2,3	100	2,3
Centrala 1	3.48	Gabinet badań	7,92	3,20	25,3	3	90	3,6	90	3,6
Centrala 1	3.49	Dyżurka lekarska	9,4	3,20	30,1	2	100	3,3	do pom. 3.51	
-	3.50	Pom. Porządkowe	3,58	3,20	11,5	-	-		-	
Centrala 1	3.51	Łazienka	3,6	3,20	11,5	-	z pom. 3.49		100	8,7
Wentylator	3.52	Łazienka	3,84	3,20	12,3	-	z pom. 3.54		100	8,1
Centrala 3	3.53	Śluza	3,57	3,20	11,4	-	200	17,5	do pom. 3.54	
Centrala 3	3.54	Sala 1 os. Int. Ter.	11,21	3,20	35,9	1	300	8,4	400	11,2
Centrala 1	3.55	Sala 2 os.	13,76	3,20	44,0	2	100	2,3	do pom. 3.56	
Centrala 1	3.56	Łazienka	3,44	3,20	11,0	-	z pom. 3.55		100	9,1
Centrala 1	3.57	WC męski	8,86	3,20	28,4	-	z pom. 3.64		100	3,5
Centrala 1	3.58	WC damski	9,47	3,20	30,3	-	z pom. 3.64		100	3,3
Centrala 1	3.59	Brudownik	7,33	3,20	23,5	-	60	2,6	60	2,6
Centrala 1	3.60	Magazyn bielizny	8,62	3,20	27,6	-	60	2,2	60	2,2
Centrala 1	3.61	Gabinet badań	9,27	3,20	29,7	3	90	3	90	3
Centrala 1	3.62	Łazienka	4,3	3,20	13,8	-	z pom. 3.63		100	7,3
Centrala 1	3.63	Sala 2 os.	15,54	3,20	49,7	2	100	2	do pom. 3.62	
Centrala 1	3.64	Korytarz	92,27	3,20	295,3	-	200	0,7	do pom. 3.56 i 3.57	
-	3.65	Pom. Techniczne	2,23	3,20	7,1	-	-		-	
-	3.66	Korytarz	10,26	3,20	32,8	-	-		-	
Centrala 1	3.67	Korytarz	49,07	3,20	157,0	-	100	0,6	do pom. 3.20	
Centrala 2	3.68	Korytarz	87,62	3,20	280,4	-	300	1,1	do pom. 3.40 i 3.41	
-	3.69	Klatka schodowa	26,5	3,20	84,8	-	-		-	
-	3.70	Komunikacja	18,5	3,20	59,2	-	-		-	
Centrala 2	3.71	Pokój lekarski	20,15	3,20	64,5	8	240	3,7	240	3,7
-	3.72	Klatka schodowa	26,5	3,20	84,8	-	-		-	
-	3.73	Komunikacja	18,5	3,20	59,2	-	-		-	
Centrala 1	3.74	Pokój lekarski	19,6	3,20	62,7	7	210	3,3	210	3,3

Bilan wentylacyjny

Urządzenia – centrale wentylacyjne		Nawiew	wywiew	Opory	Temp. Naw. Zimą	Temp. Naw. Latem	Wymiennik	Moc nagrzewnicy	Moc chłodnicy
		m3/h	m3/h	Pa	st.C	st. C	-	kW	kW
Centrala 1	Sale chorych	3100	3100	250	24	16	krzyżowy		
Centrala 2	Sale chorych	2500	2500						
Centrala 3	Sala 1 os. Int. Ter.	1000	800	200	-	-	krzyżowy	-	-