

UWAGA: Nad blokami dźwiękowymi zdwoch systemu przyzywowego (1), oraz w pozycjach modułow holu podglowego pomiędzy salami chorych, z uwagi na lokalizację tych elementów. Chwody wychodzące na dzwonnicę wysokości 2,5 m ponad z czujnik ruchu w natynkowej kotwie typu DLT z gniazdem.

LEGENDA:

SYMBOL:	OPIS:	
Centrala	CENTRALA NR ARTYKUŁU: 735000 MONTAŻ: H=1,5 ÷ 1,7M, N/T LUB P/T DO PUSZEK KAISER 9013 (ZADATKOWO 9013 (PUSZKA), 9101(RAMKA)) lub równoważne	
TP2	TERMINAL PACJENTA TP2+ WYŚW LCD NR ARTYKUŁU: 735021, MONTAŻ P/T 1,5 ÷ 1,7M (PUSZKA REGIPSOWA PODWÓJNA ZESPOLONA W PIONIE) lub równoważne	
	SALOWA LAMPA SYGNALIZACYJNA 4 KOLORY "x", NR ART. 735461, MONTAŻ 2,2M lub równoważne	
pkz	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY SZNURKOWY WODOSZCZELNY, NR ART. 735700066, MONTAŻ 2,2M lub równoważne	
pp	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY WODOSZCZELNY, NR ART. 957212, MONTAŻ 1,0M lub równoważne	
ccp	CENTRALKA MIĘDZYODDZIAŁOWA, NR ART. 735200 lub równoważne	

pk	PRZYCISK KASUJĄCY WODOSZCZELNY, NR ART. 957202, MONTAŻ 1,3÷1,5M lub równoważne	
pd	GNIAZDO DO MANIPULATORA I MANIPULATOREM Z FUNKCJĄ STEROWANIA OŚW. NOCNYM I WEJŚCIOWYM, NR ART. 957206 + MANIPULATOR ART. 957212 lub równoważne	
	ZASILACZ STABILIZOWANY 24V DC, 240W, 20A, MONTAŻ NA SZYNIE DIN W PODRUSZCZALNE NAD SYSTEM PODWESZANYM NAD CENTRALĄ SYSTEMU PRZYZYWNIOWEGO, WYMAR. B JEDOSTEK SZEROKOŚCI lub równoważne	240W
	WYŚCIELACZ DWUSTRONNY SUFITOWY NR ART. 735640 lub równoważne	
Magistrala korytarzowa	PRZEWÓD TYPU: N2XH-J 2x2,5mm2 + YnTKSYekw 2x2x0,8mm2	
Magistrala korytarzowa	PRZEWÓD TYPU: YnTKSYekw 3x2x0,8mm2	

DLA REMONTOWANEGO ODDZIAŁU PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE SYSTEMU PRZYZYWNIOWEGO W OPARCIU O SYSTEM MEDIOPT CARE.
WSZYSTKIE PRZYWOŁANIA MAJĄ BYĆ SKIEROWANE DO CENTRALKI SYSTEMU, KTÓRĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ. PERSONEL BEZPOŚREDNIO Z PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO WZYWA LEKARZA PRZYCISKIEM UMIESZCZONYM NA CENTRALCE NAMAŻUJĄC W TEN SPOSÓB DWUKIERUNKOWĄ ŁĄCZNOŚĆ GŁOŚNĄ, ZASTOSOWANO CENTRALE Z WYŚWIETLACZEM I OPISAMI W JĘZYKU POLSKIM / WYMAGA USTAWIONY/, KTÓRA INFORMUJE O WSZYSTKICH ZDARZENIACH W SYSTEMIE.
PRZYWOŁANIA OD PACJENTÓW INICJOWANE SĄ Z PRZYCISKÓW LUB MANIPULATORÓW GRUSZKOWYCH UMIESZCZONYCH PRZY ŁÓŻKACH.
GNIAZDA PRZYCISKÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ZESTAWACH MEDYCZNYCH NADŚCIENNYCH LUB W ŚCIANIE W PUSZKACH P/T /ESJ/ W DANYM POMIESZCZENIU NIE MA ZESTAWU NADŚCIENNEGO, NP.: W GABINECIE ZABIEGOWYM. TERMINALE PRZYWOŁAWCZO-ODMOWNICZE TP2 ZLOKALIZOWAĆ NIEWIĄŻĄCZ SAL NA WYSOKOŚCI ~1,4M (PRZY WYŁĄCZONYCH OŚWIETLENIA OGÓLNEGO) W POBLIŻU DRZWI WEJŚCIOWYCH – MONTAŻ DO PODWÓJNEJ ZESPOLONEJ PUSZKI REGIPSOWEJ – MONTAŻ W PIONIE.
W SYSTEMIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ LAMPKI MIN. TRÓJKOLOROWE SYGNALIZACYJNE UMIESZCZONE NAD DRZWIAMI SAL CHORYCH/TOALET WIDOCZNE DLA PERSONELU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POZA DYŻURKĄ POD KĄTEM 180°. JAKO UZUPEŁNIENIE DLA PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ PERSONELU NALEŻY ZABUDOWAĆ WYŚWIETLACZE KORYTARZOWE.
ZAPROJEKTOWANY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY MA MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI/ARCHIWIZOWANIA ZDARZEŃ ORAZ MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z INNYM ODDZIAŁAMI, ABY PRAWIDŁOWO KIEROWAĆ RUCHEM PERSONELU.
OKABLOWANIE OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY RozPROWADZIĆ W OBRĘBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH NISKOPRĄDOWYCH, NATOMIAST ZEŚLIZ Z KORYT DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH WYKONAĆ PODTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH Ø 16/20mm.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILF" 42 – 300 MYSŁOWICE UL. POLSKIEGO 54 TEL/FAX 34 353-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI CHOROBOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ I ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI A, B W BLOKU A – WARSZAWSKI INSTYTUT SZPITALNY, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	WARSZAWSKI INSTYTUT SZPITALNY, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:
mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12	mgr inż. Zbigniew Szeliwka
SPRAWDZIŁ:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczne Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szeliwka ul. Zabiela 29A, 43-360 Pisarzowice tel. +48 606 135 803
mgr inż. Tomasz Ciepiela upr.nr 22/02	
NAZWA RYSUNKU:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA PRZYZYWOWA

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	
04.2018	1:100	E07	
		ARKUSZ:	
		27	

RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY, WYKORZYSTYWANY ANI UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORA. KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE LUB UDOSTĘPNIENIE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA NIEDOZWOLONE. KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZGODY AUTORA